

CUESTIONARIO DE RECOPIACIÓN DE DATOS DE MONITOREO DE DEPÓSITOS

1.) TIPO DE SISTEMA

- ☐ (%) Medición de nivel + Maniobras/relés
- ☐ (%) Solo Maniobras/Relés
- ☐ Interruptor de nivel del tanque base secundario / tanque de vientre
- ☐ Sonda de repuesto

MODELO

- ☐ EDM 40
- ☐ SMMR (en inglés)
- ☐ ECR
- ☐ _____

2.) TIPO DE LÍQUIDO

a) Tipo de líquido:

Gasóleo

Otros: _____ Densidad: _____

b) Temperatura de trabajo (°C):

Temperatura ambiente:

Otros: _____

Requerido por el sistema Atex:

c) Material:


Acero inoxidable rígido:

Flexible en PVC

3.) TANQUE



☐ Rectangular



☐ Cilíndrico

MEDIDAS:

Volumen = litros

H = cm

M = cm

ø = pulgadas

4.) SEÑALES DE ALARMA O CONTACTO DE RELÉ

Indique en cada casilla el tipo de maniobra a realizar en cada punto de sonda:

- A. Alarma visual por encima de este punto (es decir, nivel alto alto)
- B. Alarma visual por encima de este punto (es decir, nivel bajo)
- C. Contacto libre de tensión
- D. Tope de bomba (o cualquier dispositivo)
- E. Arranque de la bomba (o cualquier dispositivo)

a. Señal acústica o visual adicional. (es decir, Inpro 96 dB a Kit con reinicio (*))

b. Mensaje SMS

[K]

() También solicito el Kit de alarma Inpro de 95 dB con rearme:
Conexión analógica para PC

0-20 mA

or

4-20 mA

100% ☐

90% ☐

80% ☐

70% ☐

60% ☐

50% ☐

40% ☐

30% ☐

20% ☐

10% ☐



Descargue la hoja del cuestionario de cálculo Inpro en su teléfono móvil



C/Invierno, 4-6
28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
Telf.: (+34) 918 719 294
info@inprord.com - www.inprord.com



63457 Hanau - Voltastr., 10
Deutschland / Germany
Tel.: (+49) 06181/9587-0
info@simka.de - www.simka.de